

甲府市丸の内一丁目周辺の繁華街に対する 夜間特別査察の実施結果について

1 実施日時

令和元年9月11日（水）午後4時30分から同8時まで

2 実施査察員

4班33名（他消防本部の研修生7名を含む。）

3 実施棟数及び店舗件数

33棟 56店舗（酒類提供店舗の入居する防火対象物）

4 違反指摘状況

- (1) 違反指摘店舗件数 34件
- (2) 違反指摘数 56か所

違反指摘事項	指摘数
避難通路又は避難階段上に避難障害となる物件存置等	22か所
防火戸の閉鎖障害又は作動障害（くさび止め等）	8か所
避難器具の維持管理不良又は操作障害となる物件存置等	4か所
厨房設備（附属する排気ダクト等）の維持管理不備	22か所
合計	56か所

- (3) 消防法第5条の3第1項に基づく除去命令 5件

避難通路、避難階段に大量の物件（おしぼり入りコンテナ、ビールケース、のぼり旗、段ボール箱、プラスチック製ごみ箱等）を存置していた5件の店舗に対し、避難障害となる物件の除去命令を発動し、店舗出入口付近に違反内容を明示した標識を設置しました。5件とも避難障害となる物件の除去が行われ、現在は是正されています。

5 建物関係者の皆様へ

万が一の火災から利用される方の命を守るために、避難経路となる通路や階段、避難器具等の適正な維持管理をお願いします。

今後も継続的に夜間一斉査察を行い、火災予防の徹底に取り組みます。

夜間査察の実施状況

甲府駅信玄公像前での出発式の状況	査察の状況
	

写真を一部加工して掲載しています。

甲府地区広域行政事務組合
消防本部予防課違反是正係
055-222-1284