

別紙 冷暖房設備設置一覧表

N O 1	事務所系統室外機等設置機器						事務所系統室内機				
	設置機器	冷/暖能力 (kw)	メーカー		数	設置場所	型式	ファンコイルユニット		数	
			型式	名				設置場所	タイプ		
	吸収式冷温水機	281/ 338	HAU-GH80 EXPA		日立	1	屋上	KCS- 801G	2階南署事務室	天埋カセット	2
								3階通信指令室	2方向吹出型	5	
	冷却塔		SKB-125GR		日立	1	屋上	KCS- 601GG	1階南署事務室	天埋カセット 2方向吹出型	4
							2階本部事務室		5		
	冷却水ポンプ		JD100×80A -55.5F		日立	2	屋上		2階廊下		2
							2階署長室		1		
							2階議場		4		
	冷温水ポンプ		JD80×65B -57.5F		日立	2	屋上	KCS- 401G	1階女性用仮眠室	天埋カセット 2方向吹出型	1
	水質管理装置		PAS2- NO5		日立	1	屋上 機械室	KCS- 301G	1階受付	天埋カセット 2方向吹出型	1
								KCS- 1201GS	2階支援員室	天埋カセット 1方向吹出型	2
									2階第二会議室		2
									3階予防・査察課室		2
									3階廊下		2
								KCS- 801GC	1階待機室	天埋カセット 1方向吹出型	1
									2階消防長室		1
									2階第一会議室		2
									3階通信指令室		1
								KCS- 601GS	2階広域事務室	天埋カセット 1方向吹出型	6
								KCS- 400HN	1階警防隊仮眠室	天埋カセット 横吹出型	3
1階展示ホール									2		
3階指令課仮眠室									2		
KCS- 400HMC								1階展示ホール	天埋カセット 横吹出型1方向下吹 出型	1	
N O 2								講堂棟系統室外機等設置機器			
	設置機器	冷/暖能力 (kw)	メーカー		数	設置場所	型式	エアハンドリングユニット		数	
			型式	名				設置場所	タイプ		
	吸収式冷温水機	141/ 169	HAU-GH40 EXPA		日立	1	屋上	FCV- 240A	3階講堂		1
	冷却塔		SKB-60GR		日立	1	屋上				
	冷却水ポンプ		JD80×65L -52.5F		日立	1	屋上				
冷温水ポンプ		JD65×50B -53.7F		日立	1	屋上					
水質管理装置		PAS2 -NO5		日立	1	屋上 機械室					
N O 3	パッケージエアコン										
	機種	メーカー		数	設置場所 (3階)						
		型式	名								
	日立パッケージ	RAS-125AS		日立	1	指令課事務室					
	日立パッケージ	RAS-J160A		日立	1	仮眠室					
	日立パッケージ	RAS-NP160HVR		日立	1	防災対策室					
日立パッケージ	RAS-NP140HVR		日立	1	コンピュータ室						