

質問書の回答について

(令和6年3月5日)

番号	質問事項	回答事項
1	吸収式冷温水発生機の保守点検はメーカー指定ですか。	冷房開始時及び暖房開始時の切り替え点検についてはメーカー指定とする。 なお、冷房期間中及び暖房期間中の中間点検については、メーカー指定ではない。
2	仕様書4ページ5業務内容(7)について、部品等の交換が発生した場合、メーカーが作業しなくてははいけませんか。	冷温水発生機に部品等の交換が発生した場合、必ずしもメーカーが作業する必要はないが、純正品を使用し、メーカー立ち合いのもと実施すること。